Informace o výrobku, ErP 2018 – nařízení Komise (EU) č. 1253/2014, informační požadavky pro NRVU, příloha V

a)	**Název nebo ochranná známka dodavatele**		**Turbovex**		
b)	Identifikační značka modelu	TX250	TX500	TX750	TX1000
c)	Deklarovaná typologie		Obousměrná větrací jednotka (BVU)		
d)	Typ pohonu		Pohon s proměnnými otáčkami (VSD)		
e)	Typ systému zpětného získávání tepla		Jiný		
f)	Tepelná účinnost zpětného získávání tepla	80,6 %	84,5 %	78 %	78,8 %
g)	Jmenovitý průtok NRVU	0,07 m³/s	0,14 m³/s	0,21 m³/s	0,28 m³/s
h)	Efektivní příkon	0,028 kW	0,065 kW	0,078 kW	0,15 kW
i)	Měrný vnitřní příkon ventilačních součástí, SFPint	400 W/(m³/s)	464 W/(m³/s)	371 W/(m³/s)	536 W/(m³/s)
j)	Rychlost proudění v čelním průřezu při návrhovém průtoku	1,5 m/s	1,9 m/s	2,1 m/s	2,0 m/s
k)	Jmenovitý vnější tlak (Δps,ext)	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa
l)	Vnitřní tlaková ztráta ventilačních součástí (Δps,int)	110 Pa	122 Pa	168 Pa	136 Pa
m)	Nepovinně: vnitřní tlaková ztráta jiných než ventilačních součástí (Δps,add)	–	–	–	–
n)	Statická účinnost použitých ventilátorů podle nařízení (EU) č. 327/2011	neuvedeno	56,0 %	48,9 %	57,1 %
o)	Maximální podíl vnitřní netěsnosti při ±50 Pa	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
	Maximální podíl vnější netěsnosti při ±50 Pa	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
p)	Energetická účinnost filtrů	A (340 kWh)	A (453 kWh)	A (679 kWh)	A (793 kWh)
q)	Popis vizuální signalizace zanesení filtru u NRVU		Viz návod k instalaci, provozu a údržbě		
r)	Hladina akustického výkonu (LWA)	43 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
s)	Internetová adresa pokynů pro demontáž		Viz návod k instalaci, provozu a údržbě, www.turbovex.dk		

Překlad z anglického originálu Turbovex A/S. Rozhodující je znění originálu. Překlad pro SolarAir s.r.o., výhradní zastoupení Turbovex pro ČR a SR.